

# OKRESNÝ ÚRAD PREŠOV

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia


Námestie mieru 3, 081 92 Prešov

Číslo spisu

OU-PO-OSZP3-2024/055067-003

Prešov

16. 09. 2024



## Rozhodnutie VEREJNÁ VYHLÁŠKA

### Výrok

Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 1 písm. e) zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa ustanovenia § 58 písm. c) zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v súlade s § 61 vodného zákona zákona, ako špeciálny stavebný úrad podľa §-u 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) a podľa ustanovenia § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“), na základe žiadosti, uskutočneného konania a doložených dokladov

v y d á v a

Tomášovi Verbovskému, bytom Fričovce 119

1. povolenie na vypúšťanie odpadových vôd z ČOV AT6 osadenej na pozemku parcelné číslo KNC 158 k.ú. Štefanovce vodného toku Štefanovského potoka rkm 2,870 podľa § 21 odst.1 písm. c) a § 36 ods.1 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v množstve  $Q_p = 0,007 \text{ l.s-1}$ , 600 l.deň-1, 219,00 m<sup>3</sup>.rok-1

1.1. Limitné hodnoty BSK5 - ukazovateľ znečistenia vo vypúšťaných splaškových odpadových vodách:

$m=70 \text{ mg/l}$

1.2. Miesto a spôsob vypúšťania odpadových vôd: Štefanovský potok, pravý breh, kontinuálne vypúšťanie splaškových vôd.

1.3. Miesto, spôsob, čas a početnosť odberu vzoriek: odtok z ČOV, hodnoty "m" sledovať v bodových vzorkách, 1x ročne. Stanovený limit môže byť prekročený 1x za obdobie posledných 24 mesiacov. V prípade prekročenia limitnej hodnoty BSK5 realizovať nápravné opatrenia a rozbor do mesiaca zopakovať.

1.4. Metódy stanovenia jednotlivých ukazovateľov vypúšťaného znečistenia:

BSK5-Stanovenie kyslíka pred a po 5-dňovej inkubácii v tme pri 20oC s inhibíciou nitrifikácie prídavkom alytiomočoviny. Stanovuje sa v homogenizovanej nefiltrovanej vzorke.

1.5. Meranie množstva vypúšťaných odpadových vôd, podľa množstva odobratej vody.

1.6. Vypúšťanie odpadových vôd sa povoľuje podľa ust. § 21 ods.4 zákona č.364/2004 Z.z. o vodách na 10 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia.

1.7. Výsledky rozboru vypúšťanej odpadovej vody predložiť OÚ Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie do 31.1. nasledujúceho roka za predchádzajúci rok.

2. Povolenie na zriadenie vodnej stavby „ČOV k rod. domu Štefanovce, č. parcely 159, 158 a 244“ v súlade s ust. § 26 zák. č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, §§ 66 zák. č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon), v nasledovnom rozsahu:

ČOV typu AT6 postačujúca pre 6 EO. Prítok k ČOV kanalizačnou prípojkou z PVC rúr DN 125 dĺžky 25,00 m. Z ČOV prečistená voda odvedená kanalizačnou prípojkou DN100 dĺžky 30,00 m do Štefanovského potoka.

Vodná stavba bude zriadená na pozemkoch s p.č. KNC 159, 158 a 64/1 (KN E 286/1), k.ú. Štefanovce.

Povolenie sa vydáva za týchto podmienok a povinností pre stavebníka:

1. Stavba bude realizovaná podľa dokumentácie overenej vo vodoprávnom konaní. Prípadné zmeny je potrebné prerokovať s orgánom štátnej vodnej správy.
2. Počas výstavby dodržiavať bezpečnostné predpisy a chrániť zdravie osôb na stavenisku.
3. Ukončiť výstavbu vodnej stavby do 10/2026.
4. Stavebník je povinný oznámiť stavebnému úradu začatie stavby.
5. Od vytýčenia stavby oprávnenými osobami sa podľa ust. § 75a, odst.1 stavebného zákona upúšťa.
6. Za súlad priestorovej polohy stavby s dokumentáciou overenou v stavebnom konaní zodpovedá stavebník.
7. Stavebník je povinný na viditeľnom mieste označiť stavbu štítkom "Stavba povolená." Na štítku musí byť uvedený, ktorý orgán, kedy a pod akým číslom stavbu povolil.
8. Stavebník je povinný dbať na to, aby pri uskutočňovaní stavebných prác nedošlo k spôsobeniu škôd na cudzích nehnuteľnostiach a majetku.
9. Pre stavbu sa môžu používať iba výrobky, ktoré majú také vlastnosti, že zabezpečia hospodárnosť výstavby, požiadavky ochrany zdravia, požiarnej bezpečnosti, bezpečnosti práce a technických zariadení, predpokladanú životnosť a úžitkovosť stavby.
10. Pracovné činnosti, ktoré súvisia s uskutočňovaním stavby a majú rozhodujúci význam pre ochranu záujmov spoločnosti pri výstavbe môžu vykonávať iba osoby, ktoré sú na to oprávnené v zmysle § 45 stavebného zákona.
11. Škody spôsobené na cudzom majetku uhradiť v plnom rozsahu.
12. Pred začatím prác vytýčiť všetky podzemné vedenia.
13. Dodržať podmienky stanoviska Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p., OZ Košice č. SVP 3374/2023/2 zo dňa 28.09.2023:
  - vlastník malej čistiarne odpadových vôd do 50 ekvivalentných obyvateľov je povinný vykonávať raz za rok bez diaľkového monitoringu a raz za dva roky s diaľkovým monitoringom technickú revíziu a výsledky týchto revízií odovzdávať do 30. januára nasledujúceho roka orgánu štátnej vodnej správy. Vlastník malej čistiarne odpadových vôd je povinný odstrániť nedostatky v lehote do 60 dní od vykonanej technickej revízie. Technickú revíziu vlastník ČOV uskutočňuje prostredníctvom revízneho technika. Revízny technik je oprávnená osoba s osvedčením na kontrolu stavu a funkčnosti malej čistiarne odpadových vôd do 50 ekvivalentných obyvateľov. Osvedčenie pre revízneho technika vydáva osoba poverená ministerstvom 30 kalendárnych dní pred stanoveným termínom ukončenia platnosti povolenia na vypúšťanie odpadových vôd zaslať správcovi toku vyhodnotenie predošlej prevádzky z hľadiska nakladania s odpadovými vodami, tabelárny prehľad výsledkov realizovaného monitoringu, návrh limitov pre ďalšie obdobie, aktuálne posúdenie vplyvu vypúšťaných odpadových vôd na recipient a platné hydrologické údaje a údaje o kvalite vody v toku od oprávnených subjektov.
  - začatie stavebných prác oznámiť min. 7 dní vopred Správe povodia Hornádu a Bodvy – prevádzkové stredisko Prešov z dôvodu zabezpečenia stavebného dozoru
  - opevnenie výustného objektu plynulo napojiť na existujúcu korytovú úpravu
  - narušenie existujúceho opevnenia koryta uviesť po vybudovaní výustného objektu do pôvodného stavu
  - k preberaciemu konaniu prizvať zástupcu správcu toku a predložiť porealizačné zameranie objektu v dotyku s vodným tokom s presným určením riečneho kilometra v osi výustného potrubia v zmysle staničenia podľa platnej vodohospodárskej mapy.
14. Stavebný dozor bude vykonávať Vladimír Kačmár.
15. Vodná stavba sa podľa § 36 od. 4) vodného zákona povoľuje ako dočasná stavba do doby vybudovania verejnej kanalizácie v dotknutej lokalite a jej uvedenia do prevádzky.
16. Vodná stavba sa môže užívať na základe kolaudačného rozhodnutia, ktoré vydá na návrh stavebníka orgán štátnej vodnej správy.

Rozhodnutie o námietkach:

V priebehu vodoprávneho konania neboli vznesené námietky.

### Odôvodnenie

Tomáš Verbovský, bytom Fričovce 119, požiadal listom doručeným dňa 31. 07. 2024 o vydanie stavebného povolenia na vodnú stavbu „ČOV k rod. domu Štefanovce, č. parcely 159, 158 a 244“ a o vydanie povolenia na vypúšťanie odpadových vôd do toku .

Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia ako orgán štátnej vodnej správy listom č. OU-PO-OSZP3-2024/055067-002 zo dňa 07. 08. 2024 oznámil začatie konania. Účastníkom konania bolo oznámenie doručené verejnou vyhláškou.

K žiadosti bola doložená projektová dokumentácia vypracovaná Ing. Štefanom Senajom, autorizovaným stavebným inžinierom, územné rozhodnutie číslo SOÚ 111/1/2023-ÚR zo dňa 05.01.2024 vydané obcou Štefanovce, záväzné stanovisko podľa §140b ods.1 stavebného zákona, prehlásenie stavebného dozoru, stanovisko SVP, š.p., správny poplatok 30€. Súčasťou predloženej projektovej sú údaje o toku – prietok a kvalita vody v toku od oprávnených organizácií.

Na konaní uskutočnenom dňa 04. 09. 2024 boli prítomní oboznámení s technickým riešením povolenia stavby a boli dohodnuté podmienky výstavby a podmienky povolenia na osobitné užívanie.

Po preskúmaní dokladovej časti žiadosti a predloženého projektu orgán štátnej vodnej správy zistil, navrhované riešenie je z hľadiska ochrany vôd a ostatných zložiek životného prostredia a chránených záujmov spoločnosti vyhovujúce, nie je v rozpore s verejnými záujmami, v priebehu konania neboli podané žiadne námietky, orgán štátnej vodnej správy v súlade s ust. § 21 a § 26 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a § 66 a § 120 zák. č. 50/1976 Zb. /stavebný zákon/, v znení neskorších predpisov, výstavbu vodnej stavby a vypúšťanie odpadových vôd povolil. Prípomienky účastníkov konania sú zapracované v projektovej dokumentácii a v podmienkach povolenia.

Vypúšťanie splaškových vôd je v súlade s Nariadením vlády SR č. 269/2010 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kvalitu a kvalitatívne ciele povrchových vôd a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia odpadových vôd a osobitných vôd. Vzhľadom na navrhnutý typ ČOV a v záujme ochrany vôd boli určené limitné hodnoty znečistenia v súlade s ust. § 36 odst. 5 vodného zákona. Podľa § 21 odst. 4 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách orgán štátnej vodnej správy povolenie na vypúšťanie vôd časovo obmedzil.

### Poučenie

Proti rozhodnutiu je možné podať odvolanie podľa § 53 a § 54 ods. 1 zákona 71/1967 Zb. o správnom konaní do 15 dní odo dňa jeho doručenia, na Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Nám. mieru 3, Prešov.

Rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní všetkých riadnych opravných prostriedkov.

Toto oznámenie sa doručí účastníkom konania formou verejnej vyhlášky v súlade s § 26 zákona o správnom konaní, vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli Okresného úradu Prešov, Nám. mieru 3, Prešov a zároveň bude zverejnené na webovom sídle Okresného úradu Prešov, v časti „Úradná tabuľa“ a na centrálnej úradnej elektronickej tabuli ([www.cuet.slovensko.sk](http://www.cuet.slovensko.sk)). Posledný deň vyvesenia je dňom doručenia. Táto písomnosť sa súčasne zverejní aj na úradnej tabuli obce Štefanovce a na jej webovom sídle, ak ho má zriadené.

Vyvesené dňa:  
(pečiatka, podpis)

Zvesené dňa:  
(pečiatka, podpis)

PaedDr. Miroslav Benko PhD., MBA, LL.M.  
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10122

### Doručuje sa

Obec Štefanovce, Štefanovce 14, 082 35 Štefanovce, Slovenská republika

### Na vedomie

Ivana Verbovská, Štefanovce 44, Prešov

Ing. Vladimír Kačmár, Marka Čulena 4758/44, Prešov

Ing. Štefan Senaj, Gardom 40, 082 21 Veľký Šariš

Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Odštepny závod Košice, Ďumbierska 14, 040 01 Košice 1

Tomáš Verbovský, Fričovce 119, 082 37 Fričovce